

### INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO

REFERENCIA	DATOS CLIENTE
------------	---------------

Nº DE INFORME: 136285  
Nº DE MUESTRA: 24-1321  
Nº DE ACTA DE TOMA DE MUESTRA: 55248-02

AYUNTAMIENTO DE MONTE RRUBIO DE ARMUÑA  
Plaza de la Libertad, 1  
37798 Monterrubio de Armuña  
Salamanca

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Toma de muestra: *Tomada por:* Raúl Galache Corredera (Abiomed Higiene, S.L.) *Procedimiento de muestreo:* PNT-TM-003  
*Fecha:* 09/02/2024 12:00:00 *Envase:* Bote plástico estéril *Cantidad:* 150 ml *Transporte:* Refrigeración 2-8°C  
*Observaciones:*

Tipo de muestra: AGUA Descripción de la muestra: AGUA CONTINENTAL NO TRATADA - Agua de sondeo  
Recepción: 09/02/2024 18:40:00 Inicio Ensayo: 12/02/2024 Fin Ensayo: 12/02/2024  
Información aportada por el cliente<sup>(a)</sup>: Sondeo C/ San Miguel

#### RESULTADOS

##### Físico-Químico

PARÁMETROS	RESULTADOS	UNIDADES	NORMATIVA <sup>(1)</sup>			METODOLOGÍA
			Valor de referencia	Valor paramétrico	No Apto	
Nitratos	37,1	mg N03-/L	-	50	-	Espectrofotometría UV-Vis- PNT-AG-017

**OBSERVACIONES:** Según Real Decreto 3/2023, de 10 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
(1) Calificación del agua si se superan los valores establecidos en cada una de las columnas.

jueves, 15 de febrero de 2024



Izaskun Iglesias Martín  
Responsable de Laboratorio Abiomed Higiene, S.L.

